

**Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям за 2015 год
(холодное водоснабжение)**

ООО "СКС"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км	0,05
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, %	0,02
4	Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	2358
4.1.	Мутность	42
4.2.	Цветность	42
4.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	1095
4.3.1.	Хлор остаточный связанный	0
4.3.2.	Хлор остаточный свободный	1095
4.4.	Общие колиформные бактерии	42
4.5.	Термотолерантные колиформные бактерии	42
5	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
5.1.	Мутность	0
5.2.	Цветность	0
5.3.	Хлор остаточный общий, в том числе:	0
5.3.1.	Хлор остаточный связанный	0
5.3.2.	Хлор остаточный свободный	0
5.4.	Общие колиформные бактерии	0
5.5.	Термотолерантные колиформные бактерии	0
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	0
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	30

**Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям за 2015 год
(водотведение для потребителей МО Сертолово, кроме мкр-на Черная речка)
ООО "СКС"**

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр	0
2	Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр	1,23
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	0
3.1	Взвешенные вещества	0
3.2	БПК5	0
3.3	Аммоний-ион	0
3.4	Нитрит-анион	0
3.5	Фосфаты (по Р)	0
3.6	Нефтепродукты	0
3.7	Микробиология	0
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	0
4.1	Взвешенные вещества	0
4.2	БПК5	0
4.3	Аммоний-ион	0
4.4	Нитрит-анион	0
4.5	Фосфаты (по Р)	0
4.6	Нефтепродукты	0
4.7	Микробиология	0
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	0
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней	30

**Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям за 2015 год
(водотведение для потребителей МО Сертолово, мкр-н Черная речка)
ООО "СКС"**

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр	0
2	Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр	3,36
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	0
3.1	Взвешенные вещества	0
3.2	БПК5	0
3.3	Аммоний-ион	0
3.4	Нитрит-анион	0
3.5	Фосфаты (по Р)	0
3.6	Нефтепродукты	0
3.7	Микробиология	0
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	0
4.1	Взвешенные вещества	0
4.2	БПК5	0
4.3	Аммоний-ион	0
4.4	Нитрит-анион	0
4.5	Фосфаты (по Р)	0
4.6	Нефтепродукты	0
4.7	Микробиология	0
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	0
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней	30

**Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям за 2015 год
(транспортировка сточных вод МО Сертолово мкр-н Черная речка)
ООО "СКС"**

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр	0
2	Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр	3,36
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	0
3.1	Взвешенные вещества	0
3.2	БПК5	0
3.3	Аммоний-ион	0
3.4	Нитрит-анион	0
3.5	Фосфаты (по Р)	0
3.6	Нефтепродукты	0
3.7	Микробиология	0
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	0
4.1	Взвешенные вещества	0
4.2	БПК5	0
4.3	Аммоний-ион	0
4.4	Нитрит-анион	0
4.5	Фосфаты (по Р)	0
4.6	Нефтепродукты	0
4.7	Микробиология	0
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	0
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней	30